

DZP/381/64A/2018

Katowice, dn. 8 sierpnia 2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane oraz dostawy dla zadania pn. "Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej" I prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami) o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

**Pytanie 1:** Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego transportu próbek i leków?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 2:** Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 1.

**Pytanie 3:** Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji w temacie przebudowy i modernizacji pomieszczeń Szpitala w ramach Ginekologicznego Bloku Operacyjnego z Zespołem Porodowym, zlokalizowanym na 4 piętrze segmentu C budynku głównego zespołu klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach. Dokumentacja załączona na stronie przetargu w folderze „WENTYLACJA I KLIMATYZACJA” dotyczy technologii i wyposażenia.

**Odpowiedź:** Na stronie internetowej przetargu umieszczono folder 4C-WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.

**Pytanie 4:** Proszę o potwierdzenie, że gwarancja na użyte materiały (urządzenia takie jak centrala, klimatyzatory etc) jest zgodna ze standardową gwarancją producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5:** Proszę o wyjaśnienie czy w trakcie trwania gwarancji przeglądy urządzeń oraz materiały eksploatacyjne (takie jak np. filtry w centrali wentylacyjnej) są po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** W okresie gwarancji przeglądy techniczne urządzeń oraz materiały niezbędne do ich wykonania są po stronie wykonawcy, podobnie jak wymiana materiałów eksploatacyjnych, jeśli jest zalecana przez producenta urządzenia przy okazji przeglądu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy.

Zamawiający informuje, że przesuwą termin składania ofert na dzień 24 sierpnia 2018 r godz. 10:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie obejmującym powyższe informacje. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Z upoważnienia Dyrektora  
Katowickiego Centrum Usług  
Medycznych  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych