



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP.381.49A.2022

Katowice 05.08.2022

DYREKTOR

SZANOWNI WYKONAWCY

Renata Wachowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Modernizacja serwerowni – klimatyzacja precyzyjna - DZP.381.49A.2022**

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczące Serwerownia 3

„- nieprzerwana praca całoroczna szafy (istniejące urządzenia klimatyzacyjne traktujemy jako zabezpieczenie na wypadek awarii/serwisu dostarczonego i zamontowanego urządzenia”

Proszę o podanie modelu i producenta istniejącej szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni 3.

Proszę o podanie producenta oraz modeli istniejących szaf rack-owych w trzech serwerowniach wraz z wymiarami, jeśli to możliwe.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki z wymiarami, producentami oraz modelami szaf (o ile Zamawiający posiada taką informację) w trzech serwerowniach.

Pytanie nr 2:

Czy modernizacja klimatyzacji precyzyjnej obejmuje 6 urządzeń?

W formularzu ofertowym jest 5 jednostek. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Modernizacja klimatyzacji precyzyjnej obejmuje 5 jednostek - tak jak w formularzu ofertowym.

Serwerownia 1 - dwie szafy.

Serwerownia 2 - dwie szafy.

Serwerownia 3 - jedna szafa.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści moc chłodniczą min 10,5 kW dla serwerowni nr 2?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę, że planowana jest rozbudowa serwerowni o nowe urządzenia generujące ciepło Zamawiający nie dopuszcza obniżenia mocy chłodniczej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści mniejsze ilości powietrza (przepływ powietrza przez szafę klimatyzacyjną) przy zachowaniu wymaganej mocy chłodniczej? Zaproponowane przepływy wystarcza do osiągnięcia wymaganej mocy i nie istnieje potrzeba ich zwiększania. Dodatkowo zapewni to lepszy komfort dla obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości powietrza przepływającego przez szafę pod warunkiem zachowania wymaganej mocy chłodniczej.

Pytanie nr 5:

Czy przedstawione koszty mają uwzględniać koszty przeglądów i materiałów eksploatacyjnych wg zaleceń producenta w okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 4 ust. 4 wzoru umowy „W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia nieodpłatne wymagane okresowe przeglądy techniczne (serwisowe) w ilościach wskazanych w karcie gwarancyjnej urządzenia, lecz nie rzadziej niż raz w roku.”.

Jeżeli taki przegląd wymaga użycia materiałów eksploatacyjnych to Wykonawca jest zobligowany uwzględnić je w cenie oferty.

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat związanych z utrzymaniem gwarancji.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający bierze pod uwagę że instalacja klimatyzatorów inrow będzie się wiązała z przesuwaniami i rozsuwaniami szaf serwerowych i czy Zamawiający bierze na siebie dokonanie niezbędnych rozłączeń i ponownych połączeń oraz ponowne uruchomienie serwerów? Jak długi okres przerwy w działaniu serwerów będzie możliwy?

KRS: 0000049660

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający we własnym zakresie dokona przesunięcia szaf. Ze względu na konieczność zapewnienia stałego dostępu do systemów informatycznych należy uwzględnić godziny nocne lub popołudniowe na prace instalacyjne. Przerwy należy z kilkudniowym wyprzedzeniem ustalić z Działem Informatyki.

Pytanie nr 7:

Czy wymaganie dla klimatyzatorów w serwerowni nr 2 „ nawiew przez dolną część klimatyzatora” nie jest pomyłką? . Czy nie powinno być jak w pozostałych dwóch serwerowniach „ nawiew – przez przednią część na boki klimatyzatora (prawo i lewo)” ? Wysokość podłogi technicznej (30 cm) oraz dostępna powierzchnia podłogi jest zbyt mała na instalację klimatyzatora z nawiewem pod podłogę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów nawiewu w Serwerowni 2 – przez przednią część na boki klimatyzatora (prawo i lewo).

XXXXX

Jednocześnie Zamawiający dopisuje do punktu XV.1.ad.2) zdanie:

Wykonawca może zaoferować okres dłuższy niż 36 miesięcy przy czym Zamawiający przyzna 4 punkty.

Zamawiający przesuwą termin składania ofert:
z 09.08.2022 r. godz. 10⁰⁰ na 16.08.2022 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwą termin otwarcia ofert
z 09.08.2022 r. godz. 10³⁰ na 16.08.2022 r. godz. 10³⁰


DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz