


KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36
40-952 KATOWICE
tel. 518-841-4

WZ-65603/36/97

Katowice, dnia 29.12.1997 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami) i §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46)

po rozpatrzeniu

wniosku Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach, ul. Medyków 14 o uzgodnienie wniosków analizy warunków budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej Centralnego Szpitala Klinicznego oraz Hotelu Pielęgniarek w Katowicach przy ul. Medyków dotyczących dostosowania obiektów do stanu zapewniającego bezpieczną ewakuację ludzi, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - bryg. inż. Hieronima Dzikowskiego

postanawiam


I. Uzgodnić sposób dostosowania obiektów Centralnego Szpitala Klinicznego do wymagań ochrony przeciwpożarowej celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, obejmujący wykonanie następujących prac:

1. Oddzielenie przestrzeni centralnej klatki schodowej oraz klatek schodowych ewakuacyjnych w części wysokiej bloku łóżkowego od poziomych dróg ewakuacyjnych drzwiami przeciwpożarowymi dymoszczelnymi o odporności ogniowej co najmniej 30 minut, wyposażonymi w urządzenia zapewniające ich zamknięcie w razie pożaru.
2. Oddzielenie wejścia do piwnic z klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi dymoszczelnymi o odporności ogniowej 60 minut.
3. Obudowanie centralnej klatki schodowej oraz klatek schodowych w części wysokiej bloku łóżkowego elementami o odporności ogniowej 120 minut z zachowaniem minimalnej szerokości spoczniaka 150 cm.
4. Zabudowanie klap oddymiających w klatkach schodowych ewakuacyjnych w sposób określony w pkt. 7 wniosków opracowania.
5. Wydzielenie części niskiej od części wysokiej Szpitala obejmującej schody bloku zabiegowo-dydaktycznego drzwiami przeciwpożarowymi dymoszczelnymi o odporności ogniowej 60 minut.
6. Obudowanie ścianami o odporności ogniowej 60 minut szybów w których prowadzone są kanały wentylacyjne.
7. Zabudowanie klap przeciwpożarowych o odporności ogniowej 30 minut na przewodach wentylacyjnych według zasad wskazanych w pkt. 8 wniosków opracowania.
8. Przystosowanie dźwigu w bloku łóżkowym segmentu A dla potrzeb straży pożarnej w sposób określony w pkt. 12 wniosków opracowania.

Sekretariat CSK

Data wpływu

Rozdzielnik



9. Uszczelnienie wszystkich przegród dylatacyjnych w obiekcie płytami z wełny mineralnej twardej w sposób zapewniający trwałość uszczelnień.
10. Uszczelnienie przepustów instalacyjnych elektroenergetycznych w ścianach oddzielających strefy pożarowe materiałami atestowanymi o odporności ogniowej 120 minut oraz w stropach oddzielających strefy pożarowe materiałami atestowanymi o odporności ogniowej 60 minut.
11. Zabudowanie oświetlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych ewakuacyjnych.
12. Wykonanie placów dojazdowych oraz manewrowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych w pobliżu bloku łózkowego w sposób określony w pkt. 6 wniosków opracowania.

II. Uzgodnić sposób dostosowania Hotelu Pielęgniarek do wymagań ochrony przeciwpożarowej celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, obejmujący wykonanie następujących prac:

1. Wydzielenie klatki schodowej od korytarzy drzwiami dymoszczelnymi wyposażonymi w samozamykacze.
2. Zabudowanie okna lub klapy oddymiającej w klatce schodowej, powierzchnia otworu klapy powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej.
3. Wydzielenie piwnic od pozostałej części hotelu, drzwiami przeciwpożarowymi dymoszczelnymi o odporności ogniowej 30 minut.
4. Zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej.

Uzasadnienie

Istniejące warunki techniczne w części wysokiej Centralnego Szpitala Klinicznego oraz w Hotelu Pielęgniarek zagrażają życiu ludzi. Stan taki wynika zasadniczo z braku odpowiedniego wydzielenia klatek schodowych od poziomych dróg ewakuacyjnych oraz nie zapewnieniu możliwości usuwania z nich dymów na wypadek pożaru.

Pełne dostosowanie obiektów do wymagań obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10, poz. 46 i Nr 45, poz. 200 z 1996 r.) jest z technicznego punktu widzenia nierealne.

Rozwiązania zaproponowane we wnioskach z analizy warunków budowlanych Szpitala i Hotelu Pielęgniarek poprawiają warunki bezpieczeństwa pożarowego i pozwolą wyeliminować stan zagrożenia życia ludzi.

Dlatego uzasadnionym jest wykonanie prac określonych w niniejszej decyzji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia (Art. 141 §2 KPA w związku z art. 129 §1 KPA).

Otrzymują:

- Centralny Szpital Kliniczny
Śl. Akademii Medycznej
w Katowicach, ul. Medyków 14
- KR PSP Katowice
- aa + 1 egz. „Analizy...”

KOMENDANT WOJEWÓDZKI

w/z

st. bryg. pogr Jerzy Królikowski
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego