



DZP.281.70B.2024

Katowice 22.08.2024r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni Badań Translacyjnych w Okulistyce wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

Dotyczy Załącznik nr 3, umowa - wzór, & 3. ust.9

Prosimy o rezygnację z w.w. punktu lub doprecyzowanie jakie badania ma na myśli Zamawiający oraz podania powodu ewentualnego zażądania tych badań przez Zamawiającego. Na ten moment w.w. punkt jest niejasny i niekorzystny dla Wykonawcy, gdyż koszt ewentualnych badań, jakie może zażądać Wykonawca jest nie do skalkulowania przez Wykonawcę.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów Umowy. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy badań celem kontroli jakości wykonania robót. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 9 wzoru Umowy gdy w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały lub wykonanie Robót jest zgodne z Umową koszt takich badań dodatkowych obciąża Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobligowany do kalkulowania przedmiotowych badań na etapie oferty, gdyż będą one obciążać Wykonawcę tylko w przypadku zastosowania materiałów lub wykonania Robót niezgodnie z Umową.

2 PYTANIE

Dotyczy PFU

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania istniejących przewodów kominowych w nowo projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pracowni badań translacyjnych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania istniejących wolnych przewodów kominowych w nowo projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Weryfikacja rzeczywistego stanu istniejących przewodów kominowych leży po stronie Wykonawcy.

3 PYTANIE

Dotyczy PFU

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi badaniami drożności przewodów kominowych oraz ich szczelności.

ODPOWIEDZ

Zamawiający załącza aktualny protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.

4 PYTANIE

Dotyczy PFU

Czy w ramach dostarczanej centrali wentylacyjnej, wystarczające będzie posiadanie atestu PZH, potwierdzające zatwierdzenie przez Polski Zakład Higieny urządzenia do użytkowania pod kątem dopuszczenia do wentylacji i klimatyzacji w zakładach opieki zdrowotnej

ODPOWIEDZ

Zamawiający potwierdza, że w ramach dostarczanej centrali wentylacyjnej wystarczające będzie posiadanie wydanego przez Państwowy Zakład Higieny atestu PZH potwierdzającego dopuszczenie urządzenia do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, jednakże w pomieszczeniu hodowli komórkowej należy przyjąć dodatkowo montaż filtrów HEPA

5 PYTANIE

Dotyczy PFU

Czy Zamawiający przewiduje możliwość instalacji jednostek zewnętrznych do klimatyzacji na elewacji ściany.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji jednostek zewnętrznych do klimatyzacji na elewacji budynku



6 PYTANIE

Dotyczy PFU

W ramach dostarczanej centrali wentylacyjnej dla pracowni badań translacyjnych, przewiduje się możliwość dogrzewania powietrza zewnętrznego. Prosimy o wskazanie jakie medium należy rozpatrywać pod kątem doboru nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający informuje, iż przy doborze nagrzewnicy centrali wentylacyjnej należy przyjąć jej zasilanie ciepłem technologicznym.

7 PYTANIE

Dotyczy PFU

Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego wymagań technicznych producenta dygestoriów oraz szafy na odczynniki niebezpieczne, dotyczących instalacji wentylacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dysponuje kartami technicznymi planowanych dygestoriów oraz szafy na odczynniki niebezpieczne. Wykonawca winien przyjąć w ofercie zapewnienie wyciągu powietrza z dygestoriów oraz szafy na odczynniki niebezpieczne.

Zamawiający zmienia terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu **28.08.2024r godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu **28.08.2024r godz. 10:30**

Jednocześnie zamawiający modyfikuje ogłoszenie w zakresie sekcja V.5.4

W załączeniu protokół okresowej kontroli przewodów kominowych

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Renata Wachowicz