



Katowice 16.11.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę materiałów elektrycznych - DZP/381/46/ADZ/2018


Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Proszę o doprecyzowanie dla poz. 101 jaki typ żarówki ma być?? Moc, trzonek?

Odpowiedź:

Lampa wysokoprężna sodowa o podwyższonych parametrach z podwójnym żarznikiem 100 W HELIOS WLS-2376 trzonek E40 lub równoważna.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych