



DZP.281.6A.2024

Katowice 04.04.2024r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego w lokalizacji przy ul.Ceglanej 35*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

PYTANIE 1

Prosimy o udostępnienie zdjęć poglądowych pomieszczenia agregatu w którym ma być przeprowadzony montaż.

ODPOWIEDZ

Zdjęcia wnętrza w załączeniu.

PYTANIE 2

Prosimy o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych posadzki pomieszczenia, w którym zamontowany ma być nowy agregat.

ODPOWIEDZ

Skan dokumentacji w załączeniu.

PYTANIE 3

Prosimy o określenie długości przewodów pomiędzy rozdzielnią RG 400/230V a budynkiem agregatu.

ODPOWIEDZ

Długość przewodów pomiędzy rozdzielnią RG 400/230V a budynkiem agregatu należy przyjąć około 235m.

PYTANIE 4

Prosimy o określenie długości trasy kablowej i przewodów siłowych oraz sterowniczych pomiędzy złączem kablowym w pomieszczeniu agregatu a zabezpieczeniem głównym prądnicy.

ODPOWIEDZ

Długość przewodów pomiędzy złączem kablowy a prądnicą należy przyjąć około 20m.

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2024r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2024r. o godz. 10:30

Termin związania ofertą do dnia 17.07.2024

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Opublikowane Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
M. M. M. M.
mgr Renata Wachowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych