

Do wszystkich wykonawców

Dot.: postępowania na obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Pytanie 1: Proszę o informację na temat ilości przeglądów w ciągu roku, klimatyzatorów znajdujących się w lokalizacji Medyków. Znaczna część z nich ma określony zakres (1 raz w roku), lecz nie wszystkie.

Odpowiedź: Liczba przeglądów w lokalizacji Medyków jest określona w Załączniku nr 1 w tabelkach poszczególnych części, jeżeli niektóre z nich nie widnieją w tabelkach, to są opisane zaraz po części 30-tej. Gdyby się okazało, że jakiś klimatyzator został pominięty, to należy przyjąć 2 przeglądy na /rok.

Pytanie2: Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest zakup filtrów przez Wykonawcę i dostarczenie ich Zamawiającemu. Natomiast przedmiotem zamówienia nie jest wymiana oraz walidacja filtrów.

Odpowiedź: W odpowiedzi na Państwa pytanie odsyłam do zapisu w treści SIWZ punkt XII (Opis sposobu naliczania ceny) ppkt 2, gdzie jest wyraźnie napisane, że w cenie oferty należy uwzględnić dostawę i wymianę filtrów absolutnych 4 razy/rok, a pozostałych filtrów 8 razy/rok. Natomiast walidacja filtrów nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3: W treści SIWZ Zamawiający nie podał częstotliwości wymiany filtrów. Proszę o podanie, jaką częstotliwość wymian filtrów należy uwzględnić przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Patrz odpowiedzi na poprzednie pytania.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Techniki Budowlanej i Inżynierii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Michał Świątek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych