



Numer obwodu	Q27	Q28
Nazwa odbioru	Zasilanie zabezpieczeń elektronicznych	Zasilanie wentylatora kondensowego W7B
Moc zainstalowana [kW]		0,026
Typ przewodu	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm²]	3x2,5	3x1,5

UWAGA:  
W rozdzielniczy zamontować moduł podrzędny oraz zasiliacz obsługujący monitoring opraw awaryjnych

PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO SUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIAŁU OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

INWESTOR / INVESTOR		DOPUSZCZENIE	
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
NR. DZIAŁEK	AM	OBRĘB	KOD
MIEJSCOWOŚĆ		ULICA	
Katowice		ul. Ceglana	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP/0052/P.OE/13	
opracował			
opracował			
sprawdził			

WIELKOŚĆ PLANU	SKALA	-
PAPER SIZE	SCALE	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA
NR RYSUNKU	E-06	ARKUSZ
DRAWING'S No.		SHEET
		3/3
		DATA
		DATE
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT ROZDZIELNICZY TS-1-2		