## LEGENDA:

1- Oprawa ścienna, LED,13W, 1500lm, IP65
2- Oprawa typu downlight, LED, 21W, 1600lm, IP44
3- Oprawa nastropowa, LED, SHM, 27W, 3900lm, IP65
4- Oprawa nastropowa, LED, SHM, 36W, 5200lm, IP65
5- Oprawa modułowa, LED, PLX z zasilaczem do cyfrowego systemu sterowania, 36W, 3800lm, IP44
8- Oprawa przystosowana do montażu w suficie G/K, LED, PLX, 36W, 5200lm, IP44
9- Oprawa przystosowana do montażu w suficie G/K z zasilaczem do cyfrowego systemu sterowania, LED, PLX, 36W, 3800lm, IP44
10- Oprawa przystosowana do montażu w suficie G/K , LED, SHM, 36W, 5200lm, 840, IP65
11- Oprawa nastropowa, LED, PLX, 36W, 3800lm, IP44
-Oprawa oświetlenia obecności pacjenta, czerwona, LED, IP20

OPRAWY AWARYJNE:

6- Oprawa awaryjna LED, praca sieciowo-awaryjna 1 W, 1h, IP20
7- Oprawa awaryjna LED, praca sieciowo-awaryjna, 3 W, 1h, IP65
12- Oprawa awaryjna LED do montażu w suficie podwieszanym, praca sieciowo-awaryjna, 3 W, 1h, IP65

- Oprawa ewakuacyjna, LED, 1W, 1h, IP 44
- Łącznik jednobiegunowy, h = 1,4 m
- Łącznik świecznikowy, h = 1,4 m
Cz Ob - Czujnik obecności
w - Załączanie wentylacji z obwodu oświetlenia

## UWAGA:

1. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x 1,5mm²
2. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ ISNTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH
3. W POM. PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁĄCZNIKI OŚWETLENIA MONTOWAĆ NA WYS. h=1,0 m
4. W POMISZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP 44
5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW WYPROWADZIĆ ZE ZMODERNIZOWANYCH ROZDZIELNIC
6. OPRAWĘ OBECNOŚCI PODŁĄCZYĆ DO OBW. OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meritum | **m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** *31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13* | | | | | | |
| Projektował | Nazwisko | mgr inż. Tomasz Knapik | Podpis | | Nr uprawnień | MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej | Stadium: PW |
| Opracował | | mgr inż. Anna Zlaja | | Zlaja | | | Skala: 1:100 |
| Sprawdził | | | | | | | Data: 11.2016 |
| Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA- RZUT I PIĘTRA ODDZIAŁ "B" | | | | | | Inwestor: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-514 Katowice<br>Inwestycja: PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO ŚUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIAŁU OKULISTYKI DZIECIĘCEJ<br>Lokalizacja: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice | |
| | | | | | | | Branża: **ELEKTRYCZNA** |
| | | | | | | | Nr rys.: **E-02** |