



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP/381/3B/2020

Katowice / 04.03.2020

SZANOWNI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia

Dotyczy postępowania p.n.: „Wykonanie projektu i modernizacji UPS-ów do zasilania gwarantowanego urządzeń na terenie UCK w lokalizacji przy ul. Medyków 14” – DZP/381/3B/2020.

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie mocy przedmiotowego urządzenia. W PFU punkt 1.2.1 pkt "b" mówi o mocy 20kVA, a pkt "c" o 20kW.

- Jaka jest wymagana moc urządzenia?

- Czy wymagane jest urządzenie o współczynniku mocy równym 1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga UPS-a o mocy czynnej 20 kW i mocy pozornej 25 kVA.

Nie jest wymagane urządzenie o współczynniku mocy równym 1.

UWAGA

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
z 10.03.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 11.03.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesunął termin otwarcia ofert
z 10.03.2020 r. godz. 10³⁰ na 11.03.2020 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl