

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie głównego zasilania elektrycznego dla budynku Kuchni

Pytanie 1: W zapytaniu ofertowym jest podany kabel YKXS 4 x 240 , a w przedmiarze jest 4 x 120 dla zasilania 7RG0.

Odpowiedź: W części III.1 SIWZ omyłkowo podano kabel YKXS 4 x 240 mm². Powinni być YKXS 4 x 120 mm².

Pytanie 2: Czy rozdzielnia istniejąca 7RG2 jest zasilana YKXS 5 x 50?

Odpowiedź: Rozdzielnica 7RG2 jest zasilana kablem YKXS 4 x 120 mm² + YKXS 1 x 70 mm².

Pytanie 3: W ofercie oraz przedmiarze jest podany kabel YKXS 1 x 70 dla zasilania projektowanej rozdzielni 7RG1 , natomiast na schemacie jest kabel YKXS 5 x 50?

Odpowiedź: Rozdzielnica 7RG2 ma być zasilana kablem YKXS 5 x 50 mm².

Pytanie 4: W przedmiarze jest podany demontaż kabla YAKY 4 x 240 4szt , czy to jest krotność?

Odpowiedź: To nie jest krotność. Suma długości 4 odcinków kabla daje długość 210 mb.

Pytanie 5: Czy montaż rozdzielni 7RG1 obejmuje również podłączenie kabli dla poszczególnych urządzeń?

Odpowiedź: Tak, obejmuje również podłączenie poszczególnych urządzeń do nowej rozdzielni.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ogłoszenia o zamówieniu pn. "wykonanie głównego zasilania elektrycznego dla budynku Kuchni" w ten sposób, iż zezwoli na złożenie oferty wykonawcy, który nie jest zakładem pracy chronionej ani wykonawcą, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych?

Odpowiedź: W ogłoszeniu wystąpił błąd – Zamawiający nie wymaga by wykonawca miał status zakładu pracy chronionej. Wykonawcy nie posiadający tego statusu nie będą wykluczeni z postępowania, a ich oferty nie będą odrzucone. Zmiana ogłoszenia jest niemożliwa, ponieważ autor strony internetowej biuletynu nie przewidział możliwości zmian tekstu ogłoszenia poza sekcjami.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia i Rozwoju, prof. K. Górnika
Śląskiego Uniwersytetu Technicznego w Katowicach

mgr inż. Andrzej Górnika
Kierownik Działu Zamówień Publicznych