



DZP.381.90B.2023

Katowice 14.09.2023

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

KIEROWNIK

Dział Zamówień
Publicznych


mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
w postępowaniu w trybie podstawowym na
Projekt i przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki mikrobiologicznej
wraz z wyposażeniem**

- PYTANIE** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści pkt.1 §3 umowy Warunki płatności wynagrodzenia na:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych wystawianych w cyklach miesięcznych. Wartość poszczególnych faktur częściowych będzie określona na podstawie procentowego zaawansowania wykonanych robót i dostarczonego wyposażenia, z zastrzeżeniem, że suma dokonanych płatności w trakcie realizacji umowy nie może być wyższa niż 70% wartości brutto umowy. Pozostała część wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (30%) zostanie wypłacona po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego robót. Podstawą do wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru częściowego bez zastrzeżeń, sporządzone przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego. Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację asortymentowo - cenową zainstalowanego wyposażenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności w sposób opisany w pytaniu.
Zamawiający dokonuje zmiany warunków płatności w **§13 ust.1** wzoru umowy w sposób określony w zmienionym wzorze umowy – w załączeniu przekazuje zmieniony wzór umowy.
- PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o informację, czy serwisy zabudowanych urządzeń, mają być wykonywane jedynie w okresie obowiązującej gwarancji producentów, czy w całym okresie obowiązywania gwarancji na prace budowlane, czyli w okresie np. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż serwisy zabudowanych urządzeń mają być wykonywane w całym okresie obowiązywania gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne, czyli w okresie 36/48/60 miesięcy od daty odbioru końcowego (zgodnie ze złożoną ofertą).
- PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o informację czy serwis zabudowanych urządzeń ma uwzględniać również wymianę materiałów eksploatacyjnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż serwis zabudowanych urządzeń ma uwzględniać również wymianę materiałów eksploatacyjnych.
- PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że obwody instalacji monitoringu CCTV mają być doprowadzone do GPD (pomieszczenie Działu Informatyki PP132).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż obwody instalacji monitoringu CCTV mają być doprowadzone do lokalnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanych pomieszczeń. Umiejscowienie lokalnego punktu dystrybucyjnego wskazano na poniższym rysunku.



5. **PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja monitoringu CCTV nie będzie wymagała doposażenia w dodatkowe elementy typu (rejestratory, routery, licencje itp.)
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż instalacja monitoringu CCTV nie będzie wymagała doposażenia w rejestratory, routery czy licencje.
6. **PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacje DSO nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż instalacja DSO nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy
7. **PYTANIE** - Prosimy Zamawiającego o informację, czy posiadana centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000 posiada wolne miejsca umożliwiające wpięcie i integrację wykonanej instalacji SAP z instalacją aktualnie działającą w szpitalu
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż posiada wolne miejsce w centrali sygnalizacji pożaru POLON 6000 umożliwiające wpięcie i integrację wykonanej instalacji SAP z instalacją aktualnie działającą w szpitalu.
8. **PYTANIE** - Wnosimy o zmianę warunków wypłaty wynagrodzenia wykonawcy i dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego wykonanych robót np. w okresach miesięcznych lub w podziale np. na 4 części rozliczenia (po 25% przerobu). Jednokrotna płatność przy tak dużej wartości zadania odstrasza wielu wykonawców (którzy spełniają wymagania i są zdolni wykonać zadanie fachowo i w całości) i powoduje spadek konkurencyjności przy składaniu ofert, a nawet



może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie złożona żadna oferta. Proszę o możliwość wprowadzenia częściowych płatności za wykonane prace.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności w sposób opisany w pytaniu.

Zamawiający dokonuje zmiany warunków płatności w §13 ust.1 wzoru umowy w sposób określony w zmienionym wzorze umowy – w załączeniu przekazuje zmieniony wzór umowy.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Zmieniony załącznik 3 wzór umowy

W związku z art.271 ust.2) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2023r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2023r. o godz. 10:30

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.10.2023

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. XIV i XVSWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych