

Wykaz centralek oraz liczba kontrolerów systemu KD w UCK

Lp centralki	Lokalizacja Centralek	Typ	wersja SW	liczba kontrolerów	Lokalizacja	UWAGI
1	Piętro 4 + 7 Segment C - QAI + BLOK PORODOWY +	CPR32-NET	1.0.10.5517		Ligota	wymiana akumulatora
2	Windy + Piętro 7 Segment B	CPR32-NET	1.0.12.5522		Ligota	wymiana akumulatora
3	Apteka	CPR32-NET	1.0.12.5522		Lpgota	wymiana akumulatora
4	Piętro 0 Segment B - GIP	CPR32-NET	1.0.12.5522		Ligota	wymiana akumulatora
5	Piętro 0 Segment D - PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	CPR32-NET	1.0.12.5522		Ligota	wymiana akumulatora
6	Radiologia (nowe Angio)	CPR32-NET	1.0.14.5543		Lagota	wymiana akumulatora
7	Piętro 3 Segment A - GIN	CPR32-NET	1.0.14.5543		Ligota	wymiana akumulatora
8	Piętro 4 Segment A + B - GIN + NEO	CPR32-NET	1.0.14.5543		Ligota	wymiana akumulatora
9	Piętro 6 Segment A + B	CPR32-NET	1.0.14.5543		Ligota	wymiana akumulatora
10	Piętro 6 Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego (obecnie w remoncie)	CRP32-NET			Ligota	wymiana akumulatora
11	FD4 Budynek Instytutu 2 piętro	CRP32-NET	1.0.12.5522	30	Ceglana	wymiana centralki
12	FD2 Budynek Kliniki 3 piętro	CRP32-NET	1.0.12.5522	30	Ceglana	wymiana centralki
13	FD5 Budynek Instytutu I piętro	CRP32-NET	1.0.8.5432	30	Ceglana	wymiana centralki
14	FD3 Budynek Kliniki V piętro	CRP32-NET	1.0.12.5522	30	Ceglana	wymiana centralki
15	FD-NW Budynek Nowe Warsztaty	UT4-DR		1	Ceglana	nowa centralka
16	FD1 Winda operacyjna Parter	CRP32-NET	1.0.12.5522	20	Ceglana	wymiana centralki
17	FD-PRALNIA Centralna Sterylizacja - poziom -1	UT4-DR		30	Ceglana	nowa centralka
18	FD-PRALNIA Oddział Chirurgii Onkologicznej	CRP32-NET	1.0.14.5543	30	Ceglana	wymiana centralki
19	FD-MR Przyziemie	CRP32-NET	1.0.14.5543	30	Ceglana	wymiana centralki
20	FD-BO 2p BOD + 1p prawa DZIECI	CRP32-NET	1.0.14.5543	20	Ceglana	wymiana centralki