

LEGENDA:

- - Gniazdo elektryczne z kluczem nap. gwarantowane, h=1,1 m
- - Gniazdo elektryczne 2P+Z - sieć IT, h=1,1 m
- 2xP - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL, h=0,3 m
- 2xDATA - Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL, h=0,3 m
- - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne, h=0,3m
- - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogólne, h=1,1 m
- - Gniazdo elektryczne 3P+N+Z p/t, nap. ogólne, h=1,1 m
- - Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd. YDYżo 3x2,5 mm²
- - Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd sieci IT- YDYżo 3x2,5 mm²
- - Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd- YDYżo 3x2,5 mm²
- - Wypust elektryczny do zasilania wentylatora kanałowego- YDYżo 3x1,5 mm²
- - Puszki połączeń ekwipotencjalnych, h=0,1m
  do połączenia z podłogą antystatyczną- do puszek doprowadzić przewód DYżo 2,5 mm² / RVKLn 13 p/t
- - Rura ochronna 2x ICTA 20 mm pod posadzką, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
- - Puszka podłogowa 24 modułowa
- K1 - Kaseta kontrolno- sterownicza: TM800, wys. montażu h=1,6 m
- - Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych 200H50

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 mm²
2. W SALACH OPERACYJNYCH WSZYSTKIE GNIAZDA ELEKTRYCZNE MONTOWAĆ NA JEDNEJ WYSOKOŚCI, h=1,1 m
3. W POM. WYKOŃCZONYCH GŁAZURĄ INSTALACJE PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH RVKLn 22p/t
4. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP44
5. WLZ NALEŻY REALIZAOWAĆ ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEGO ZADANIA OSOBNO



meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167

Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik		MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej		03.2017	Stadium: PW	Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego Ziązek Uczelni: Uniwersytet Medyczny Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Opracował		Nazwisko		Podpis		Skala: 1:100	Inwestycja: Przebudowa Bloku Operacyjnego Ginekologii wraz Bloku Porodowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wodnkan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie akustowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji), gałęzi medycznych Blokuoperacyjnego w segmencie C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14'.
							Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7129, 7136 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku:
Plan instalacji zasilań- rzut 4 piętra-
Blok Operacyjny Ginekologii oraz Blok Porodowy seg. C

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **E-4C-02**