






Wymian stropowy pod
mocowanie stropu
laminarnego




- UWAGA:
- Stal 18G2 lub równoważna.
- Elektroda ER 46.
- Spoiny pachwinowe.
- Grubość spoiny a=0.7g - spiona jednostronna
a=0.5g spoina dwustronna
g - cieńszy z łączonych elementów.
- Pręty gwintowane M16 (8.8).
- Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie
- Elementy stalowe osadzone bezpośrednio pod stropem zabezpieczyć przeciwpożarowo (R60)

Zestawienie stali profilowej - wymiany stropowe - P4 Seg C						
Nr elementu	Zastosowane kształtowniki	Waga kształtownika [kg/m]	Długość całkowita elementu [m]	Waga wykorzystanej stali na element [kg]	Liczba [szt]	Waga łączna [kg]
p1	LR100x8	12,2000	0,4870	5.941400	52	308.9528
p2	LR100x8	12,2000	0,4870	5.941400	30	178.2420
bl1	100x100x10	7.8500	0,0100	0.0785	130	10.2050
RAZEM						497.3998

Wymian stropowy pod
mocowanie kolumny
operacyjnej oraz lampy
operacyjnej



- UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167				
Projektował	Nazwisko mgr inż. Andrzej Śmaga	Podpis	Nr uprawnień	MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	Data 03.2017	Stadium: PW	Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice	
Opracował						inż. Łukasz Cabaj	Skala: 1:20	Inwestycja: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w ramach Ginekologicznego Bloku Operacyjnego z Zespołem Porodowym, zlokalizowanym na 4 piętrze segmentu C budynku głównego zespołu klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach."
							Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14	
Nazwa rysunku: WYMIAN STROPOWY P4 SEG. C						Branża: KONSTRUKCJA		
						Nr rys.: K/4C/02		