



Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	P05	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
Nazwa odbioru	Zasilanie rozdzielnicy RO-C=0	Zasilanie rozdzielnicy RO-C=1	Licznik energii elektrycznej	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Gniazda 230V w PEL C.424	Gniazda 230V w PEL C.416, C.415	Gniazda 230V w PEL C.413, C.412	Gniazda 230V w PEL C.413, C.412	Gniazda 230V C.430, C.40	Gniazda 230V C.411, C.429, C.412, C.425, C.413a	Gniazda 230V C.424	Gniazda 230V C.423, C.416, C.416a	Gniazda 230V C.413, C.412	Gniazda 230V C.413, C.412	Gniazda 230V C.413, C.412	Gniazda 230V C.424	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda 3f 32A C.416a,	Gniazda 3f 16A C.416a,	Zasilanie mygs dezynfektor	Zasilanie dryer automatycznych	Zasilanie klap p.poż	Zasilanie kontrolerów przejścia, zasilaczy elektrozamocy	Zasilanie nikel	Obw. oświetlenia C.420, C.426, C.426A, C.424, C.423, C.428	Obw. oświetlenia C.417, C.416a, C.416	Obw. oświetlenia C.414, C.413, C.413a, C.412a, C.412
Moc zainstalowana [kW]				–	–	0,4	0,8	0,8	0,8	0,6	1,2	0,4	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2												
Typ przewodu	YLY	YLY		–	–	YDY3o	YDY3o	YDY3o	YDY3o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o			YDY3o	YDY2o	YDY2o	YDY3o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o
Przekrój [mm²]	5x35	5x35		–	–	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			5x6	5x2,5	5x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
Oświetlenie komunikacji B/ad1	Oświetlenie komunikacji B/ad2	Oświetlenie nocne	Obw. oświetlenia w module	Rezerwa	Rezerwa	Do szyny sterowniczej NZ230V systemu SAP moduł key	Zasil. nagrzewnicy elektrycznej
YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o			HDGs	YDY3o
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			2x1	3x2,5

meritum
GROUP DEVELOPERS

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167

Projektował	mgr inż. Tomasz Krupik			RWKI/0012/POD/E/13 w specjalności elektrycznej		03.2017	Stadium: PW
Opracował		Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień		Data	Skala: 1:100

Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego
Szpitale Uniwersoko Medyczne
ul. Kopernika 19, 40-032 Katowice

Inwestycja: „Kompleksowa Modernizacja Energetyczna Budynków oraz Wdrożenie Pierwszego ...
... Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach" - Etap II - Wymiana ...
... pomocy medycznej, wentylacji O-Ogólnowymiarowej, gazów medycznych ...
... dźwiękowego w segmencie C Gościnnej Dzienni Gibińskiego SP ZOZ ...
... im. prof. K. Gibińskiego SOR w Katowicach przy ul. Kopernika 17

Lokalizacja: działki nr 1/10, 1/25, 7/36 obręb Ligota przy ul. Kopernika 14

Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy i widok wyposażenia rozdzielni TO-4C2

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: **E-4C-06**