



DZP/381/136B/2020

Katowice 26.02.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Wykonanie projektu i modernizacji rozprowadzenia poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynków szpitala oraz wykonanie projektu modernizacji węzła cwu na terenie UCK przy ul. Medyków 14 (4) - DZP/381/136B/2020**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

W zamieszczonych materiałach na stronie brak jest wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) - prosimy o uzupełnienie.

Odp.:

W załączeniu wzór umowy (załącznik 3 do SIWZ).

Pytanie 2:

Czy z uwagi na konieczność dokonania rozdziálu wody zimnej na cele bytowe i na cele przeciwpożarowe należy w ramach zadania wykonać hydrofornię p. poż. oraz poziomy instalacji p. poż. dla budynku A, B, C oraz poziom na kondygnacji poddasza technicznego budynku C wg dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego w poprzednim postępowaniu przetargowym?

Odp.:

W sytuacji, gdy z uwagi na konieczność rozdziálu wody zimnej przeznaczonej na cele bytowe od wody zimnej na cele przeciwpożarowe nie będzie możliwości zaprojektowania takiego rozwiązania nawiązującego do częściowo już zrealizowanego projektu zabezpieczeń ppoż. (w załączeniu przedmiotowa dokumentacja), które uzyska pozytywne uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż., Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania hydroforni ppoż. oraz wymaganych poziomów instalacji hydrantowej (w szczególności poziomów instalacji hydrantowej w obrębie kondygnacji piwnicznej / niskiego parteru segmentów A, B i C budynku Głównego Zespołu Klinicznego oraz poziomów instalacji hydrantowej w obrębie kondygnacji 7 piętra / 8 piętra / poddasza technicznego segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego).

Pytanie 3:

Czy w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną hydrofornię p. poż. ?

Odp.:

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku konieczności wykonania hydroforni ppoż., o której mowa w odpowiedzi powyżej, w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać zasilanie w energię elektryczną hydroforni ppoż.

Pytanie 4:

Czy w ramach zadania należy wykonać projekt instalacji p. poż. dla budynków 2, 3, 4 ?

Odp.:

Zamawiający potwierdza, iż w ramach zadania należy zaprojektować instalację hydrantową dla budynków niskich, tj. budynków oznaczonych jako 2, 3 i 4.

Pytanie 5:

Czy w przypadku zaprojektowania układu jednostrefowego należy zabudować hydrofor wody bytowej?

Odp.:

KRS: 0000049660



Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaprojektowania układu jednostrefowego wody zimnej na cele bytowe należy w ramach zadania dostarczyć i zabudować konieczny hydrofor wody zimnej na cele bytowe.

Pytanie 6:

Czy w ramach zadania należy przebudować węzeł cyrkulacji ciepłej wody użytkowej?

Odp.:

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku decyzji projektanta o konieczności zaprojektowania przebudowy węzła cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w celu uzyskania rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej o właściwych parametrach temperaturowych na całym obiekcie należy w ramach zadania przebudować kompletny węzeł cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Pytanie 7:

Zwracam się z zapytaniem czy posiadacie Państwo brakujące załączniki 1-2 i 4-10 (rysunki archiwalnych poziomów)?

Odp.:

Załączniki 1-2 i 4-10 są załączone w folderze PFU.zip.

Pytanie 8:

Zwracam się do Pani z prośbą o udostępnienie rysunków archiwalnych poziomów (zał. 1-2 i 4-10) oraz informację na temat dotychczasowego zapotrzebowania na moc.

Odp.:

Załączniki 1-2 i 4-10 są załączone w folderze PFU.zip, z kolei w zakresie dotychczasowego zapotrzebowania na moc Zamawiający może podać stałą moc zamówioną u dostawcy ciepła - 2,10 MW.

Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania ofert:

z 03.03.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 05.03.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwa termin otwarcia ofert

z 03.03.2021 r. godz. 10³⁰ na 05.03.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych