



DZP.381.10AIT.2021

Katowice 12.04.2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na naprawę dźwigu szpitalnego osobowego - DZP.381.10.AIT.2021

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE NR 1

Proszę o przesłanie poniższych danych dotyczących drzwi kabinowych obecnie zamontowanych:

- producent
 - typ
 - gabaryty
 - ilość paneli drzwi oraz określenie sposobu ich pracy - teleskopowy lub centralny
- celem właściwego doboru zespołu napędowego drzwi

ODPOWIEDŹ:

Rodzaj drzwi przystankowych

automatyczne, centralne 2AC (1000 x 2000) mm,
automatyczne, centralne 2AC (1000 x 2000) mm,
zamek bezp.EURO 91, producent CMM Mezzago, Włochy

Rodzaj drzwi kabinowych

automatyczne, centralne 2AC (1000 x 2000) mm,
automatyczne, centralne 2AC (1000 x 2000) mm,
producent CMM Mezzago, Włochy

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych