



SZANOWNI WYKONAWCY

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie podstawowym
(z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa klimatyzatorów do wybranych pomieszczeń**

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **PYTANIE -** Czy zamawiający będzie weryfikował markę oraz model urządzeń w ofertach
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty zestawienia proponowanych urządzeń (marka i model urządzenia). Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia proponowanych urządzeń (marka i model urządzenia) wraz z podaniem miejsca instalacji oraz przedstawienia kart katalogowych proponowanych urządzeń w celu weryfikacji czy zaproponowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Dobór urządzeń musi zostać zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego.
2. **PYTANIE -** Czy zamawiający może podać różnice wysokości pomiędzy jednostkami?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż orientacyjna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi:
 - w budynku Klinika (Ceglana) maksymalnie 17 m;
 - w budynku Instytut (Ceglana) maksymalnie 10 m;
 - w budynku Wieża Komunikacyjna (Ceglana) maksymalnie 11 m;
 - w budynku Pralnia (Ceglana) maksymalnie 8 m;
 - w budynku Główny Zespół Kliniczny segment A, segment B i segment C (Medyków) maksymalnie 12 m;
 - w budynku Centralne Laboratorium (Medyków) maksymalnie 6 m.
3. **PYTANIE -** Czy zamawiający dopuszcza agregaty multi o ciśnieniu akustycznym do 65dba
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza agregaty multi o ciśnieniu akustycznym do 65 dB(A) przy chłodzeniu.
4. **PYTANIE -** Czy zamawiający w zapisie o SCOP dopuszcza wartość 4,0 i wyższe czy tylko 4,1 i wyższe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o SCOP powyżej 4,0 (SCOP > 4,0).
5. **PYTANIE -** Czy jest ustalone miejsce zasilania poszczególnych klimatyzatorów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż poszczególne urządzenia będą zasilane z najbliższych możliwych rozdzielni piętrowych, w których należy zainstalować zabezpieczenie różnicowoprądowe i zabezpieczenie nadprądowe na istniejącej szynie TH lub w przypadku jej braku należy zamontować skrzynkę rozdzielczą w obrębie rozdzielni piętrowej.
6. **PYTANIE -** Czy wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta? Czy dopuszcza się zastosowanie różnych producentów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby wszystkie urządzenia pochodziły od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń różnych producentów.
7. **PYTANIE -** Proszę o podanie ilości kondygnacji dla każdego budynku, w którym mają zostać zamontowane klimatyzatory.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż całkowita liczba kondygnacji w poszczególnych budynkach wynosi:
 - budynek Klinika (Ceglana) 8 kondygnacji;
 - budynek Instytut (Ceglana) 5 kondygnacji;
 - budynek Wieża Komunikacyjna (Ceglana) 8 kondygnacji;
 - budynek Pralnia (Ceglana) 3 kondygnacji;
 - budynek Główny Zespół Kliniczny segment A, segment B i segment C (Medyków) 11 kondygnacji;
 - budynek Centralne Laboratorium (Medyków) 2 kondygnacje.
8. **PYTANIE -** Czy tam gdzie w OPZ jest zdanie, że w danych pomieszczeniach należy rozważyć zastosowanie systemu multisplit, zastosowanie tego systemu nie jest obligatoryjne?



UNIERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach, gdzie wskazano rozważenie doboru systemu multisplit, zastosowanie takiego rozwiązania nie jest obligatoryjne.

Termin składania ofert upływa 13.08.2021 godz. 10:00
Otwarcie ofert 13.08.2021 godz. 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Elżbieta Kopiec
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych