



DZP.381.31B.2021

Katowice 21.07.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.: **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową i rozbudową Centralnej Izby Przyjęć w ramach projektu pn. "Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu przy ulicy Medyków 14 w Katowicach do osób niepełnosprawnych"- DZP.381.31B.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Pytania dotyczą wyposażenia – wózkowanna

Pytanie 1, opis wyposażenia

Czy ze względu na to że na rynku są różne rodzaje wózkowanien, Zamawiający poda wymagane parametry sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje minimalne parametry wózkowanny:

Wózkowanna – minimalne oczekiwane parametry:

- konstrukcja ze stali standardowej lakierowana proszkowo na kolor biały,
- wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ,
- materac piankowy umożliwiający utrzymanie czystości i dezynfekcję
- unoszone wezgiłowie
- hydrauliczna regulacja wysokości,
- koła skrętne z indywidualną blokadą,
- 4 odbojniki,
- czołowe barierki ze stali nierdzewnej,
- odchylane boczne barierki ze stali nierdzewnej,
- koło kierunkowe (koło umożliwiające jazdę w określonym kierunku z możliwością blokady indywidualnej),
- obudowa ramy dolnej
- systemowe odprowadzanie wody
- dopuszczalne obciążenie 180 kg
- zewnętrzne wymiary leżyska 75cm x 205 cm

Pytanie 2:

Po zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych w pierwszym etapie, jaki okres czasu zamawiający przewiduje na wykonanie niezbędnych odbiorów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przeniesienie personelu i wyposażenia do wyremontowanej już części Izby Przyjęć?

Odpowiedź:

Wykonanie wszelkich odbiorów w całym procesie inwestycyjnym spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie będzie więc określał czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Czas uzyskania odbiorów jest określony w PFU. Przeniesienie personelu i wyposażenia nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 3:

Czy czas potrzebny zamawiającemu na uruchomienie wyremontowanej w pierwszym etapie inwestycji i przeniesienie personelu będzie wliczony wykonawcy w termin wykonania zadania?

Odpowiedź:

Tak, czas ten będzie wliczony w termin wykonania zadania. Zamawiający oczekuje na określenie przez Wykonawcę odpowiedniego i bezpiecznego terminu.

Pytanie 4:

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisów ujętych w OPZ " 12) W pomieszczeniu nr 22 (łazienka pacjenta) należy zaprojektować i wykonać kabinę prysznicową do użytku przez personel medyczny. 13) Należy dostosować pomieszczenie dekontaminacji (nr 21) do użytkowania jako łazienki dla pacjentów. " w przypadku nie uzyskania przez wykonawcę pozytywnej opinii rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych



Odpowiedź:

W przypadku o którym mowa w zapytaniu powyżej Zamawiający będzie oczekiwał innego rozwiązania, które pozwoli na utworzenie "strefy zakaźnej" w ramach "ostrej izby przyjęć" zgodnej z wytycznymi działu higieny szpitalnej.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie iż łóżka szpitalne wraz szafkami przyłóżkowymi nie są objęte zakresem postępowania ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że łóżka szpitalne i szafki są poza zakresem postępowania.

XXXX

Jednocześnie Zamawiający dotacza zmodyfikowane załączniki:

- a) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANŻA ELEKTRYCZNA INSTALACJE NISKOPRĄDOWE PROJEKT BUDOWLANY
- b) Opis Przedmiotu Zamówienia
- c) PFU dotyczące Windy zał. 1.5 do PFU IZBA

XXXX

1. Zamawiający modyfikuje opis **Zestawu sufitowego** (pozycja w pomieszczeniu 9), który otrzymuje następujące brzmienie:

Zestaw sufitowy o długości dla 1-go stanowiska 2100 mm

Wypożyczenie dla 1 pacjenta:

- 2 x tlen, 2 x próżnia, 2 x sprężone powietrze (system AGA)
- 8 x 230V; 4 x ekwipotentjał; 2 x 2RJ45; 1 x 230V dla łóżka u dołu panela; 2x DATA
- System przyzywowy z głośnikiem
- oświetlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)+ łącznik świecznikowy
- szyna typu EURO
- wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m
- zestaw półkowy (stały): 1 x szuflada, 1 x półka, 1 x maszt do pomp infuzyjnych
- Szyna typu MODUR 1000 mm (do montażu na ścianie)

2. Zamawiający w PFU „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ W CZĘŚCI A WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA NAD WJAZDAMI I WEJŚCIEM W BUDYNKU UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, PRZY UL. MEDYKÓW 14” w punkcie 1.1.1 modyfikuje zapis dotyczący określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- prace demontażowe i rozbiórkowe,
- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, w tym słaboprądowych,
- prace montażowe w zakresie kładzenia wykładzin ściennych i podłogowych,
- prace malarskie,
- prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych,
- prace instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan.

3. Zamawiający w PFU „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ W CZĘŚCI A WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA NAD WJAZDAMI I WEJŚCIEM W BUDYNKU UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, PRZY UL. MEDYKÓW 14” w punkcie 2.1 modyfikuje ilość DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU oraz KOSZTORYS WYKONAWCZY, który otrzymuje następujące brzmienie

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach edytowalnych (dwg., doc., xls.)

- KOSZTORYS WYKONAWCZY

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1kompletna wersja edytowalna.



4. Zamawiający informuje iż powołując się na przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych ma na myśli ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania ofert:

**z 26.07.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 28.07.2021 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 26.07.2021 r. godz. 10³⁰ na 28.07.2021 r. godz. 10³⁰**

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin związania ofertą:

z 24.08.2021 r. na 26.08.2021 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

