



DZP.381.7B.2023

Katowice 27.03.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.
Dostawa artykułów elektrycznych - DZP.381.7B.2023

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE 1

Pakiet nr 1
poz. 1 proszę o dopuszczenie panelu 40W 4000lm (lepsze parametry)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.
W załączeniu zmieniony Załącznik 4.1 – dotyczący pakietu 1

PYTANIE 2

Pakiet nr 2 poz. 29
proszę o dopuszczenie zaoferowania lampy LED 11W (występują odstępstwa pomiędzy różnymi Producentami)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.
W załączeniu zmieniony Załącznik 4.2 – dotyczący pakietu 2

PYTANIE 3

Pakiet nr 2 poz. 31
proszę o dopuszczenie tuby LED 9W 900lm (lepsze parametry)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.
W załączeniu zmieniony Załącznik 4.2 – dotyczący pakietu 2

PYTANIE 4

Pakiet nr 2 poz. 32
tuby LED w tej chwili produkowane są szklane, proszę o dopuszczenie zaoferowania takich 16W 1800lm (lepsze parametry)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 5

Pakiet nr 2 poz. 49
dokładnie takie nie są już produkowane, proszę o dopuszczenie zaoferowania 12W 3000K lub 11W 2700K

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.
W załączeniu zmieniony Załącznik 4.2 – dotyczący pakietu 2

PYTANIE 6

Pakiet 14 poz. 5
Czy w grę wchodzi inny rozmiar? Ponieważ w formularzu w pozycji 5 jest 200x2,6 a ja mam 2,5- czy mogę takie opaski dać do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opaski 200x2,5.
W załączeniu zmieniony Załącznik 4.14 – dotyczący pakietu 14

PYTANIE 7

Pakiet 14 poz. 4 i 5
Czy pozycja 4 i 5 mają prawidłowe ilości?

Odpowiedź:

Ilości w poz 4 i 5 są właściwe, dotyczą pojedynczych sztuk opasek nie opakowań.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający:

przesuwa termin składania ofert z dnia 29.03.2023 r. godz. 10:00 **na dzień 30.03.2023r.
godz. 10:00**

oraz przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 29.03.2023 r. godz. 10:30 **na dzień 30.03.2023r
godz. 10:30**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych