

LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne z kluczem nap. gwarantowane, h=1,1 m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z - sieć IT, h=1,1 m
- 2xP – Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL, h=0,3 m
- 2xDATA – Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL, h=0,3 m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogólne, h=0,3m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogólne, h=1,1 m
- Gniazdo elektryczne 3P+N+Z p/t, nap. ogólne, h=1,1 m
- PG – Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd. YDYżo 3x2,5 mm²
- PG – Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd sieci IT- YDYżo 3x2,5 mm²
- PG – Wypust elektryczny do paneli łóżkowych, mostów zasilających- obw. gniazd- YDYżo 3x2,5 mm²
- wk – Wypust elektryczny do zasilania wentylatora kanałowego- YDYżo 3x1,5 mm²
- Puszki połączeń ekwipotencjalnych, h=0,1m do połączenia z podłogą antystatyczną- do puszek doprowadzić przewód DYżo 2,5 mm² / RVKLn 13 p/t
- Rura ochronna 2x ICTA 20 mm pod posadzką, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych
- Puszka podłogowa 24 modułowa
- K1 – Kaseta kontrolno- sterownicza: TM800, wys. montażu h=1,6 m
- Koryto kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych 200H50
- Korytko kablowe n/t - ciąg poziomy dla zestawów PEL-i; pod blatem.

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 mm²
2. W SALACH OPERACYJNYCH WSZYSTKIE GNIAZDA ELEKTRYCZNE MONTOWAĆ NA JEDNEJ WYSOKOŚCI, h=1,1 m
3. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH RVKLn 22p/t
4. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP44
5. WLZ NALEŻY REALIZOWAĆ ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEGO ZADANIA OSOBNO

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	Stadium:	Inwestor:
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik	[podpis]	MAP/0052/POOE/13 w specjalności elektrycznej	03.2017	PW	UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Opracował					Skala: 1:100	Inwestycja: „Przebudowa Oddziału Ginekologicznego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych słaboprądowych, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) zlokalizowanego w segmencie A budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14". Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku:	Branża: ELEKTRYCZNA
Plan instalacji zasilań- rzut 3 piętra seg. A **Oddział Ginekologiczny**	Nr rys.: **E-3A-02**