



DZP.381.29.AIT.2021

Katowice 16.07.2021 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: postępowania p.n.: **Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych polegająca na dostawie i montażu nowego agregatu pompowego wraz z nowym układem sterowania dla dwóch agregatów pompowych oraz pracach towarzyszących w przepompowni ścieków sanitarnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – DZP.381.29.AIT.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, chciałbym dopytać o rodzaj ścieku. Czy to jest ściek surowy, chodzi nam o wielkość części stałych, których możemy się spodziewać.

Odp.:

Zamawiający informuje, iż przepompowywany ściek to ściek surowy. Z kolei Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie wielkości części stałych ścieku - należy założyć, iż jest to standardowy ściek bytowy, w którym sporadycznie mogą trafić się ponadnormatywne elementy (Zamawiający z zaistniałych historycznie sytuacji może wskazać elementy jak fragmenty szmat czy mopy, a nawet fragment deski czy gruz).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych