

U1.1 – umywalka 55 cm z baterią umywalkową jednouchwytową, czasową, mechaniczną, z regulacją temperatury
U1.2 – umywalka 55 cm z baterią umywalkową jednouchwytową z uchwytem medycznym, higieniczną, z regulacją temperatury
U1.3 – umywalka 55 cm z baterią umywalkową jednouchwytową, higieniczną, z regulacją temperatury
U2.1 – umywalka 40 cm z baterią umywalkową jednouchwytową, czasową, mechaniczną, z regulacją temperatury
U2.3 – umywalka 40 cm z baterią umywalkową jednouchwytową, higieniczną z regulacją temperatury
U3.1 – umywalka 35 cm nierdzewna z baterią umywalkową jednouchwytową, higieniczną z regulacją temperatury
B1 – bidet z baterią bidetową jednouchwytową z regulacją temperatury
Z1.1 – zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z baterią do zlewu z ruchomą wylewką
Z2.1 – zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z baterią do zlewu z ruchomą wylewką
Z3.1 – zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z baterią z ruchomą wylewką
Z4.1 – zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy 90 cm z baterią z ruchomą wylewką

N1 – kabina prysznicowa półokrągła 80 cm z kompletem natryskowym termostatycznym
N2 – kabina prysznicowa kwadratowa 80 cm z kompletem natryskowym termostatycznym
N3 – natrysk z brodzikiem z płytek ceramicznych z wpustem podłogowym z kaniczem uszczelniającym, regulowanym i ruszterem ze stali nierdzewnej 150x150 mm z kompletem natryskowym termostatycznym
P1 – płuczer z zaworem spłukującym czasowym, naściennym
M1 – Miska ustępowa wisząca z deską antybakteryjną twardą i stelażem podłogowym
M2 – miska ustępowa typu compakt z deską antybakteryjną twardą
M3 – miska ustępowa typu compakt z deską antybakteryjną twardą dla niepełnosprawnych

OZNACZENIA:

– instalacja wody zimnej
– instalacja c.w.u.
– instalacja cyrkulacji
– instalacja kan. sanitarnej
– piony wodociągowe
– nowe sanitariaty
– poza zakresem opracowania

Uwagi:
1. Piony wod-kan prowadzić w istniejących szachtach instalacyjnych.
2. Wszystkie podejścia wodne do przyborów sanitarnych wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT o średnicy ø16x2,0mm.
2. Wszystkie odpływy z sanitariatów i z brodzik ociekowych wykonać z rur kanalizacji niskoszumowej AS o średnicy ø50; zewyjątkiem odpływu z miski ustępowej ø110.
3. Odpływy z sanitariatów w kierunku pionów wykonać ze spadkiem min. 2,5%.
4. Przewody podejściowe i odpływowe prowadzić w bruzdach ściennych.

TEMAT: REMONT INSTALACJI SANITARNYCH, WEJŚCIOWY SANITARNYCH, INSTALACJI CO., WĘZŁA CIEPLNEGO, MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ		TEMAT RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN NISKI PARTER - BUDYNEK 2	
OBIEKT: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. OBRSKIEGO SLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, UL. MEDYKÓW 14			
BRANŻA: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. OBRSKIEGO SLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, UL. MEDYKÓW 14			
PROJEKTANT: MGR INŻ. PIOTR SLOTWIŃSKI UPR. PROJ. NR: SLK/0137/POW/06	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "ULTEX" SP. Z O. O.	TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY	
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. JACEK KOCHEL UPR. PROJ. NR: SLK/0348/POW/10	40-135 SLWICE ul. STRZELECKA 67	DATA: PAŹDZIERNIK 2014	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: WK-29